



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кабардино - Балкарской республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Майскому и Терскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

361115, КБР, Майский район, г. Майский ул. 9 Мая, 175.

тел (886633) 21-5-90, факс 21-5-90 e-mail: ugpnkbr06@mail.ru.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

### Предписание № 9 / 1 / 11

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа сельского поселения Арик» Терского муниципального  
района Кабардино - Балкарской Республики в лице директора Шинтуковой Л. М.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Майского и Терского районам по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 9 от «24» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» марта 2021 г. по «22» марта 2021 г.  
проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

капитаном внутренней службы Куповым Резуаном Руслановичем. в помещениях и на

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории дошкольного отделения МКОУ СОШ с.п. Арик, расположенного по адресу:  
КБР, Терский район, с.п. Арик, ул. Кабардинская, 31.

совместно с Директором Шинтуковой Ларисой Мухадиновной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5

1	Руководителю и работнику ответственную за пожарную безопасность пройти обучение по пожарно-техническому минимуму в организациях оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.	п.п. 31,36,37 Приказ МЧС РФ от 12.12. 2007г. № 645	02.08.2021 г.	
2	Имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшим сроком годности, перезарядить или заменить на новые.	п. 60 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	02.08.2021 г.	
3	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	02.08.2021 г.	
4	Пожарные шкафы, установленные в здании на 2-ом этаже выполнить из негорючего материала в соответствии с требованиями.	ст. 107 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.08.2021 г.	
5	Запретить эксплуатацию электрических светильников без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильника.	п. 35 «в» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	02.08.2021 г.	
6	Установить предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 16 «д» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	02.08.2021 г.	
7	Демонтировать горючую облицовку стен на путях эвакуации 1-го этажа.	ст. 53, 134 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору Купов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » 04 20 21 г.

Предписание для исполнения получила:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 02 » 04 20 21 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Директор Шинтукова Л. М.  
(должность, фамилия, инициалы)