

ОТЧЕТ
об исполнении постановления №9\1\11 от 24 февраля 2021года

С целью устранения нарушений, выявленных Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому районам Главного управления МЧС России по Кабардино - Балкарской республике, в ходе плановой выездной проверки МКОУ СОШ с.п.Арик Терского района Кабардино-Балкарской Республики проведены следующие мероприятия:

№	Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1	Руководителю и работнику ответственную за пожарную безопасность пройти обучение по пожарно-техническому минимуму в организациях оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. п.п. 31,36,37 Приказ МЧС РФ от 12.12. 2007г. №645	исполнено
2	Имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшим сроком годности, перезарядить или заменить на новые. п. 60 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	исполнено
3	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	исполнено
4	4 Пожарные шкафы, установленные в здании на 2-ом этаже выполнить из негорючего материала в соответствии с требованиями. ст. 107 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	исполнено
5	Запретить эксплуатация электрических светильников без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильника. п. 35 «в» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	исполнено
6	Установить предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. п. 16 «д» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	исполнено
	Демонтировать горючую облицовку стен на путях эвакуации 1-го этажа. ст. 53, 134 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	исполнено

Директор



Л.М.Шинтукова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498099

Владелец Шинтукова Лариса Мухадиновна

Действителен с 13.01.2023 по 13.01.2024