

**Отчет об исполнении  
Предписания об устранении нарушений обязательных требований  
от 15.08.2024г., № 2408\006-07\192\ПВПР**

С целью устранения нарушений, выявленных отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР, в ходе плановой выездной проверки муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Арик» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики проведены следующие мероприятия:

№	Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1.	В нарушение пункта 17(1) Правил, Прочее абзац 1 Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации, не обеспечивается внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Исполнено
2	В нарушение пункта 54 Правил, Прочее абзац 1 Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации, шлейф №5 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	Исполнено

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781175

Владелец Шинтукова Лариса Мухадиновна

Действителен с 23.01.2024 по 22.01.2025